



**NOTA :**  
 BÂTIMENT OUEST  
 Révision des eaux d'incendie + 1480m<sup>2</sup> soit :  
 dans le bâtiment 1120m<sup>2</sup>  
 le reste dans les locaux annexes soit 360m<sup>2</sup>  
 les eaux liées aux interventions en cas d'incendie pendant un orage  
 seront stockées dans la réserve sous voûte  
 Révision des eaux de l'usage collectif + 920m<sup>2</sup> sous voûte soit 460m<sup>2</sup> par cour.

**LEGENDE VRD**

- RESEAU EP A CREER
- RESEAU EAU A CREER
- RESEAU INCENDIE A CREER
- RESEAU INCENDIE COLONNE A CREER
- RESEAU GAZ A CREER
- ELECTRICITE A CREER
- TELEPH. A COUR. FIBRES A CREER
- RESEUS DE SECOURS
- COMMANDES DE LANTERNEAUX DE DESENFUMAGE
- VANNE D'ARRÊT INCENDIE

**MAITRE D'OUVRAGE :**  
 SCCV Rue du Champ Macret-Roye

**POSTE IMMO**  
 35-39 Bd Romain Rolland  
 75014 PARIS CEDEX

**CONSTRUCTION D'UNE PLATEFORME LOGISTIQUE - BATIMENT OUEST**  
 Rue du Champ Macret  
 Commune de ROYE (80)

**PLAN DE MASSE VRD**

**ARTELIA**  
 2, avenue François Mitterrand  
 93210 La Plaine Saint-Denis

**AFA ARCHITECTES**  
 47, Avenue de Lugh  
 94600 Choisy le Roi  
 Institut à l'ordre des Architectes  
 Répertoire de France n° 500186

Dossier	Date	Plan n°	Ind.
<b>7054</b>	04/03/2014	<b>AN2.1</b>	<b>A</b>
	Echelle 1/500		

ETUDE D'IMPACT