



Diam intérieur= 39.50m
 Surface= 1224 m²
 Hauteur hors sol = 7.30m
 (71.30ngf - 64.00ngf)
 Volume à contenir = 8946 m³

Hauteur de la ligne
 d'eau avec un volume
 de 8946m³ = 66.47ngf
 Volume maximal de
 rétention= 10 700m³

BASSIN LE PLUS DEFAVORABLE

Digesteur solide

Niveau haut de la plus rétention 67.00
 Ligne d'eau 66.47

Ligne d'eau 66.47
 Niveau haut de la plus rétention 67.30

Niveau min 66.70 min

Bancule